

高平市水务局文件

高水字〔2021〕59号

高平市水务局 关于高平市釜山等二十座水库运行调度方案的 批 复

各水库管理单位：

你们上报的水库运行调度方案已收悉，经市水务局研究，在市防指统一调度的前提下，批复我市20座小型水库汛期运行调度方案如下：

一、水库汛期防洪调度要遵循“局部服从全局、兴利服从防洪”的原则，在确保大坝安全的前提下，按下游河道的安全泄量和防洪需要对洪水进行科学调控。有闸门控制的水库，要进一步优化水库调度方案，完善闸门操作规程。

二、基本同意各水库正常水位及汛期限制蓄水位，见高平市

二〇二一年小（一）型、小（二）型水库汛期限制蓄水位审查汇总表。

三、基本同意各水库管理单位编制的水库运行调度方案确定的防洪调度原则、调度方法。

四、各水库管理单位及责任主体要严格按照审批的汛限水位控制运行。在度汛期间各水库要派专人管理，加强工程安全检查、巡视、观察，认真落实制定各工程安全度汛措施，密切注视水文、气象预报，按照审批的水库防洪运行调度计划，安排好防汛值班，落实防汛岗位职责，组织好防汛抢险队伍，备足防汛抢险物资器材，制定好防洪预案和下游群众安全转移预案，确保水库安全度汛。

特此批复

附件：高平市二〇二一年小（一）型、小（二）型水库汛期限制蓄水位审查汇总表

高平市水务局

2021年5月20日

（此件公开发布）

高平市水务局办公室

2021年5月20日印发

附件

高平市二〇二一年小型水库汛期限制蓄水水位审查表

序号	水库名称	类别	所在乡		集雨面积 (km ²)	坝高 (m)	总库容 (万 m ³)	正常水位 (m)	相应库容 (万 m ³)	汛期限制数据		
			乡 (镇)	村						高程 (m)	比溢洪道高或低 (m)	相应库容 (万 m ³)
1	赵庄水库	小(一)	寺庄	赵庄	8.5	15.49	215	932.88	155	932.88	0	155
2	釜山水库	小(一)	寺庄	釜山	18.53	17.9	264	922.4	206.3	919.69	0	129
3	米山水库	小(一)	米山	南圪塔	95	17.7	860	856	550	854.7	0	495
4	杜寨水库	小(一)	野川	杜寨	20.6	21.5	402	946.6	232	946.6	0	232
5	章庄水库	小(二)	原村	章庄	4.6	17	56.4	932.5	26	932.5	0	26
6	东仓水库	小(一)	三甲	三甲北	29.3	16.2	224	889.5	134	889.5	0	134
7	西仓水库	小(一)	三甲	三甲北	29.5	14.8	384.5	895	248	895.0	0	248
8	陈区水库	小(一)	陈区	王村	16	14.9	306	948.8	205	948.8	0	205
9	云泉水库	小(二)	米山	张壁	3.5	16.1	46.3	921.5	21.7	921.5	0	21.7
10	南村水库	小(一)	北诗	化壁	4.06	17	125.8	1005	97.8	1005	0	97.8

高平市二〇二一年小型水库汛期限制蓄水水位审查表

序号	水库名称	类别	所在乡 (镇)、村		集雨 面积 (km ²)	坝高 (m)	总库容 (万 m ³)	正常水位 (m)	相应 库容 (万 m ³)	汛期限制数据		
			乡 (镇)	村						高程(m)	比溢洪 道高或 低 (m)	相应库容 (万 m ³)
11	明西水库	小(一)	北诗	北诗	14.43	14	164.8	934.2	52	934.2	0	52
12	吴庄水库	小(二)	北诗	吴庄	4	14	35	959	21.8	959	0	21.8
13	东宅水库	小(二)	马村	东宅	4	16	55	863.8	31	863.8	0	31
14	大周水库	小(二)	马村	大周	4	13	35	875	15.8	875	0	15.8
15	掌握水库	小(二)	马村	掌握	1.5	14.3	15	935	10	935	0	10
16	河底水库	小(二)	野川	河底	1.5	16.00	25.8	971	14.2	971	0	14.2
17	堡头水库	小(二)	永录	堡头	3	16	22	956.7	15.57	956.7	0	15.57
18	毕家院水 库	小(二)	石末	毕家院	9.6	16.5	92.5	871	57.8	871	0	57.8
19	秦庄水库	小(二)	东城 寺	秦庄	2	15	18.1	892	10	892	0	10
20	故关水库	小(二)	神农	故关	4	16.5	30	970.6	6.1	970.6	0	6.1