

高平市水务局文件

高水字〔2025〕114号

高平市水务局 关于高平市七届人大七次会议第 69 号 建议的答复

尊敬的暴红燕代表：

您所提出的“关于北部丹河湿地（南王庄）段提升改造的建议”已收悉。经认真研究，现答复如下：

1. 关于“湿地提升改造”的建议。2010 年北部湿地建成通水，因湿地长时间运行且堵塞严重，处理能力及出水水质已不达设计要求。为提高和改善河道生态功能，我局谋划了丹河南王庄段水质净化改造与提升工程，主要建设内容是在已建表面流湿地上进行改造，采用“沉淀池+表面流人工湿地+一级垂直潜流人工湿地+二级垂直潜流人工湿地”水质净化工艺处理上游丹河来水，

对湿地南区南侧下游河道区域进行河道水生态修复。目前，工程已开工建设，预计 2026 年 7 月完工，工程完工可有效改善丹河水质，提高沿线居民生活环境。

2. 关于“修建休闲娱乐场所，增加休闲步道”的建议。目前河道两岸受限于土地因素，仅靠水务部门难以推动，需政府主导，各部门联动共同打造丹河周边休闲娱乐健身场所，提高市区北部居民的幸福感、认同感、获得感。

以上答复您是否满意，如有意见，敬请反馈。

感谢您对水利工作的关心和支持，并欢迎今后提出更加宝贵的意见。

高平市水务局

2025 年 8 月 19 日