

## 重点污染源在线监控日均值数据（废水）

日期 2022-06-22

企业名称	监控点名称	化学需氧量 浓度	化学需氧量 排放标准	氨氮浓度	氨氮排放标准	总磷浓度	总磷排放标准	总氮浓度	总氮排放标准	流量	状态
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	6.51	40	0.08	2	-	-	2.38	25	106.14	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	14.34	40	0.17	2	-	-	13.96	25	141.46	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	11.65	40	0.05	2	-	-	-	-	53.91	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	14.64	40	0.01	2	0.33	0.4	6.11	15	272.55	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	废水排放口	1.58	20	0.11	1	-	-	-	-	38.80	
山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司	废水排放口	4.51	20	0.10	1	-	-	-	-	54.03	
山西高平科兴申家庄煤业有限公司	废水排放口	1.95	20	0.05	1	-	-	-	-	39.07	
山西长平煤业有限责任公司	釜山废水排放口	5.32	20	0.06	1	-	-	-	-	283.99	
山西长平煤业有限责任公司	长平废水排放口	3.90	20	0.06	1	-	-	-	-	80.33	
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司	废水排放口	1.10	20	0.05	1	-	-	-	-	44.83	
山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司	废水排放口	2.03	20	0.11	1	-	-	-	-	328.07	
山西高平科兴前和煤业有限公司	废水排放口	3.15	20	0.07	1	-	-	-	-	3.39	
山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	废水排放口	4.17	20	0.17	1	-	-	-	-	7.05	
山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	废水排放口	2.20	20	0.18	1	-	-	-	-	47.46	
山西高平科兴新庄煤业有限公司	废水排放口	3.22	20	0.64	1	-	-	-	-	236.03	
山西高平科兴赵庄煤业有限公司	废水排放口	9.51	20	0.19	1	-	-	-	-	143.79	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	21.23	40	0.08	2	0.10	0.4	13.13	15	760.58	
山西科兴游仙山煤业有限公司	废水排放口	0.51	20	0.07	1	-	-	-	-	10.82	
山西高平科兴牛山煤业有限公司	废水排放口	2.03	20	0.48	1	-	-	-	-	271.59	
山西高平科兴平泉煤业有限公司	废水排放口	0.59	20	0.05	1	-	-	-	-	0.87	
山西高平科兴龙马煤业有限公司	废水排放口	3.93	20	0.11	1	-	-	-	-	40.48	
山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	废水排放口	1.15	20	0.06	1	-	-	-	-	6.04	
山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	废水排放口	0.50	20	0.06	1	-	-	-	-	0.85	
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	废水排放口	0.67	20	0.02	1	-	-	-	-	16.07	
山西高平科兴云泉煤业有限公司	废水排放口	1.25	20	0.04	1	-	-	-	-	0.59	
高平市人民医院	废水排放口	15.89	250	0.43	15	-	-	-	-	4.10	
山西高平科兴南阳煤业有限公司	废水排放口	1.64	20	0.06	1	-	-	-	-	45.27	

\*以上数据未经现场核实