

# 晋城市生态环境局高平分局

## 2022年二季度重点单位双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
1	高平市福鑫铸管有限责任公司(009)	2022.4.19	郜满宁(1) 吴振国(8)	现场检查时, 该公司处于停产状态		
2	山西水投碧源水处理有限公司(027)	2022.6.20	郜满宁(1) 吴振国(8)	1、该公司处于正常生产状态; 2、粗、细格栅间断运行; 3、生物池、沉淀池、深度处理、污泥脱水系统正常运行; 4、出水水质安装有在线监控设施, 数据显示: COD: 17.31mg/L、氨氮: 0.091mg/L、总磷: 0.094 mg/L、总氮: 11.193mg/L。		
3	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司(021)	2022.6.20	宋帆(2) 张广红(13)	1、现场检查时, 该公司正在组织生产; 生活水、矿井水污水处理站运行正常; 危废暂存间存储有废油桶、废矿物油, 台账记录完整。	2、 3、	
4	山西兰花药业股份有限公司(029)	2022.6.7	宋帆(2) 张广红(13)	1、现场检查时, 该企业处于停产状态; 、要求该厂生产时, 确保各项污防设施正常运行。	2	
5	晋城市恒光热力有限公司高平分公司(002)	2022.6.6	常宇声(3) 车彦文(10)	该企业处于停产状态, 现场检查时环保设施正在维护		

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
6	山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司(016)	2022.5.24	常宇声(3) 车彦文(10)	该企业处于生产状态，环保设施正常运行，加强矿区的清洁工作		
7	山西兰花集团东峰煤矿有限公司(018)	2022.6.13	吕静波(4) 李晋伟(11)	1、该公司处于生产状态。 2、生活污水处理站运行正常，配套污染防治设施运行正常，废水处理后回用不外排； 3、矿井水处理站运行正常，配套安装废水在线监控设施，处理后达标排放； 4、工业场地建有5座全封闭筒仓，筒仓顶部配备有除尘设施； 5、工业场地进出口安装一台TSP无组织在线监控设施，无超标情况；进出口安装车辆冲洗平台，可正常运行； 6、配套120万吨洗煤厂环境影响报告表已批复，未建设。		
8	山西兴高能源集团股份有限公司(012)	2022.6.13	吕静波(4) 李晋伟(11)	1、该公司40孔焦炉处于正常生产状态； 2、焦炉配套安装的湿电除尘+脱硫装置运行正常，并配套安装有废气在线监控设施，在线数据达标排放； 3、焦炉出焦、推焦车配套安装有收尘罩+布袋除尘设施； 4、熄焦废水经废水一体化装置处理后回用。		
9	山西高平科兴牛山煤业有限公司(023)	2022.6.15	李玉峰(5) 崔美琴(12)	1.现场检查时，该公司处于正常生产。 2.该公司建有矿井水和生活污水处理站，生活污水经SBR处理工艺处理后全部回用，不外排；矿井水经处理后，一部分回用，一部分外排，矿井水在线监测15:00实时数据显示：氨氮：0.045mg/L COD:2.09mg/L。 3.该公司洗煤厂正在运行，配套建设的布袋除尘器正常运行。 4.TSP、用电监管运行正常。		
10	山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司(020)	2022.6.17	李玉峰(5) 崔美琴(12)	1、现场检查时，该公司未生产。 2、矿井水处理站正在运行。 、用电监管、TSP运行正常。	3	

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查内容及结果	处理意见	备注
11	山西高平科兴申家庄煤业有限公司 (025)	2022.06.17	崔忠(6)邢琳(13)	1、现场检查时，该公司处于生产状态。 2、建有3000m <sup>3</sup> /d矿井水处理站，正常运行，安装有废水在线监控设施，实时数据显示：氨氮：0.032mg/L COD:1.46mg/L。 3、建有500m <sup>3</sup> /d生活废水处理站，正常运行。处理后的废水回用不外排。		
12	山西高平科兴前和煤业有限公司 (含自建洗煤厂) (019)	2022.06.17	崔忠(6)邢琳(13)	1、现场检查时，该公司处于生产状态。 2、配套洗煤厂（一期60万吨/年）未生产，处于停产检修状态。 3、建有3000m <sup>3</sup> /d矿井水处理站，正常运行，安装有废水在线监控设施，实时数据显示：氨氮：0.07mg/L COD:1mg/L。 4、建有500m <sup>3</sup> /d生活废水处理站，正常运行。处理后的废水回用不外排。		
13	高平市丹峰糠醛有限公司 (006)	2022.6.7	陈三荣(7)许中科(14)	1、现场检查时，该企业处于停产状态； 2、该企业从2021年12月31日停产至今，目前正在对VOCs和脱硫塔进行提标改造，现处于设备安装阶段。		
14	山西天坤特种材料有限公司 (030)	2022.6.7	陈三荣(7)许中科(14)	1、现场检查时，该公司处于生产状态。 2、2号和3号电弧炉正常运行（配套的除尘设施正常运行），1号和4号电弧炉停运。		