

## 重点污染源在线监控日均值数据（废水）

日期 2022-07-19

企业名称	监控点名称	化学需氧量浓度	化学需氧量排放标准	氨氮浓度	氨氮排放标准	总磷浓度	总磷排放标准	总氮浓度	总氮排放标准	流量	状态
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	废水排放口	5.66	40	0.04	2	-	-	2.51	25	111.85	
山西晋丰煤化工有限责任公司	废水排放口	10.95	40	0.20	2	-	-	11.07	25	120.71	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水排放口	11.75	40	0.06	2	-	-	-	-	13.80	
高平市第一生活污水处理厂	废水出口	8.02	40	0.02	2	0.14	0.4	8.98	15	331.14	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	废水排放口	1.27	20	0.45	1	-	-	-	-	7.54	
山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司	废水排放口	2.21	20	0.07	1	-	-	-	-	58.60	
山西高平科兴申家庄煤业有限公司	废水排放口	1.60	20	0.10	1	-	-	-	-	36.03	
山西长平煤业有限责任公司	釜山废水排放口	4.87	20	0.23	1	-	-	-	-	212.47	
山西长平煤业有限责任公司	长平废水排放口	2.22	20	0.11	1	-	-	-	-	69.53	
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司	废水排放口	0.65	20	0.06	1	-	-	-	-	30.31	
山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司	废水排放口	1.82	20	0.04	1	-	-	-	-	264.01	
山西高平科兴前和煤业有限公司	废水排放口	2.23	20	0.06	1	-	-	-	-	3.04	
山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	废水排放口	2.44	20	0.24	1	-	-	-	-	34.47	
山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	废水排放口	3.54	20	0.60	1	-	-	-	-	140.08	
山西高平科兴新庄煤业有限公司	废水排放口	2.29	20	0.48	1	-	-	-	-	255.92	
山西高平科兴赵庄煤业有限公司	废水排放口	1.95	20	0.16	1	-	-	-	-	115.34	
山西水投碧源水处理有限公司	废水出口	18.51	40	0.04	2	0.06	0.4	9.22	15	897.65	
山西科兴游仙山煤业有限公司	废水排放口	14.58	20	0.09	1	-	-	-	-	12.74	
山西高平科兴牛山煤业有限公司	废水排放口	0.87	20	0.21	1	-	-	-	-	268.13	
山西高平科兴平泉煤业有限公司	废水排放口	1.28	20	0.03	1	-	-	-	-	1.70	
山西高平科兴龙马煤业有限公司	废水排放口	2.76	20	0.02	1	-	-	-	-	45.08	
山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	废水排放口	1.46	20	0.05	1	-	-	-	-	5.97	
山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	废水排放口	1.53	20	0.07	1	-	-	-	-	1.39	
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	废水排放口	1.26	20	0.05	1	-	-	-	-	30.22	
山西高平科兴云泉煤业有限公司	废水排放口	1.37	20	0.04	1	-	-	-	-	7.51	
高平市人民医院	废水排放口	7.43	250	0.72	15	-	-	-	-	4.95	
山西高平科兴南阳煤业有限公司	废水排放口	1.87	20	0.08	1	-	-	-	-	59.32	

\*注：以上企业未经现场核实